



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru «Телефоны доверия»: (831) 439-99-99

УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Шахунья
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 3/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

09.02.2021 г.

**Государственному бюджетному учреждению "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Шахунья"**

**Директору государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов города Шахунья"**

Шерстневой Ирине Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.о.г. Шахунья по пожарному надзору Дудина Д.В. № 3 от 22.01.2021г., п. 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с 09.00 «04» февраля 2021 г. по 10.00 «09» февраля 2021 г. проведена плановая проверка Дудиным Дмитрием Вячеславовичем – главным государственным инспектором по г.о.г. Шахунья по пожарному надзору в отношении государственного бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Шахунья", расположенного по адресу: 606900, Нижегородская область, г. Шахунья, п. Вахтан, ул. Карповская, д. 22 (объект социальных услуг с обеспечением проживания)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Шахунья» Шерстневой Ириной Александровной, заместителем директора ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Шахунья» Тихомировой Еленой Николаевной, специалистом по социальной работе ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Шахунья» Щепиной Ириной Сергеевной, заведующим отделением специализированный жилой дом ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Шахунья» Мальшевой Валентиной Ивановной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены)	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1.	В лестничной клетке на первом этаже здания размещено оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности площадки лестницы.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 89, Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.9. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.32* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	15.01.2022	
2.	Выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, статья 89, Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.6. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункт 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	15.01.2022	
3.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты не предусмотрено оснащение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электроснабжения.	(Основание: часть 4 статьи 4, статья 6, часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	15.01.2022	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
4.	Отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	(Основание: пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ).	15.01.2022	

5.	При наличии в радиусе 200 метров естественного водоисточника (река Вахтан) к нему отсутствуют подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.	(Основание: пункт 75 ППР в РФ).	15.01.2022	
----	---	---------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, установленных требований в области гражданской обороны и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
по городскому округу город Шахунья
по пожарному надзору Дудин Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора выдавшего предписание)



(подпись)

М.Л.П.

"09" февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Шахунья»
Шерстнева И.А.

(должность, фамилия, инициалы)

✓

"09" февраля 2021 г.